

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

А.С. Верещагин

«12» ноября 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по паспортизации, директор МКОУ СОШ с. Бычиха А.А. Лысяк

20/11/17 г.



ПЛАН

адаптации МКОУ СОШ с.Бычиха к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адрес объекта Хабаровский край, Хабаровский район с.Бычиха, ул. Новая, д.12

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения (год)	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	Нет парковки для инвалидов		Оборудовать парковку для инвалидов	2017 год	
2.	Вход в здание не оборудован поручнем		Оборудовать вход в здание поручнем	2016 год	
3.	Крайние ступени лестницы не выделены цветом		Крайние ступени лестницы выделить цветом	2016 год	
4.	На входной лестнице отсутствует минипандус		Оборудовать минипандус	2017 год	

5.	На входе отсутствует кнопка вызова помощи персонала и знак доступности для инвалидов		На входе оборудовать кнопку вызова помощи персонала и знак доступности для инвалидов	2018 год	
6.	Крайние ступени внутренней лестницы не выделены контрастным цветом		Крайние ступени внутренней лестницы выделить контрастным цветом	2016 год	
7.	В санитарно-гигиенических комнатах опорных поручней нет		Оборудовать туалет опорными поручнями	2018 год	
8.	Нет специально обученного персонала для работы с инвалидами и МГН.		Согласование с Хабаровской краевой организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» вопроса возможности обучения персонала для работы с инвалидами и МГН.	2016 год	
9	Отсутствует технология обслуживания инвалидов		Разработка и согласование с общественными организациями инвалидов технологии предоставления услуг маломобильным группам населения	2016 год	

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.